



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
телефон доверия (3522) 23-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ул. Куйбышева, 191, г. Курган, 640006 телефон/факс: 8(3522) 476-321 телефон доверия (3522) 23-99-99
КЕТОВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
641310 с. Кетово ул. Пожарная, 3, телефон (35231) 2-13-85

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ПОЛОВИНСКОМУ И ПРИТОБОЛЬНОМУ РАЙОНАМ
640780, с. Половинное, ул. Ленина, 11а, телефон/факс: 8(35238) 9-21-00
641400, с. Глядянское, ул. Ленина д.94, тел./факс 8(35238) 9-30-73

Предписание № 125 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору Муниципального общеобразовательного учреждения

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя.

«Сумкинская средняя общеобразовательная школа» Грачевой Татьяне Валентиновне

(физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Кетовского,

Половинского и Притобольного районов по пожарному надзору от «01» июня 2021 года, № 125, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «07» июня 2021 года по «01» июля 2021 года проведена плановая проверка

капитаном внутренней службы Васичко Иваном Григорьевичем старшим дознавателем отдела
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по

надзорной деятельности и профилактической работы по Кетовскому, Половинскому и Притобольному районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области – государственным инспектором Кетовского, Половинского, Притобольного районов по пожарному надзору, в отношении объекта защиты - МОУ «Сумкинская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Курганская область, Половинский район, с. Сумки, ул. Красивая, 59.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МОУ «Сумкинская СОШ» Грачева Т.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п (Предписание)	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководитель организации не определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, с составлением соответствующего акта.	п. 43 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима	03.09.2021	

2	На путях эвакуации на объекте защиты отсутствует аварийное освещение (коридор, лестничные клетки)	ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»	03.09.2021	
3	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима	03.09.2021	
4	Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией (коридор в центральной части здания, 2 этаж)	пп. «в» п. 35 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»	03.09.2021	
5	Руководитель организации не обеспечил не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	пп. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г.	03.09.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНД и ПР по Кетовскому,

Половинскому и Притобольному районам

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Курганской области

Васичко И.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«01» июля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

директор МОУ «Сумкинская СОШ»

Грачева Т.В.

(должность, фамилия, инициалы)



«01» июля 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору